

Montage- und Bedienungsanleitung



Art.Nr.3104800201

Funktion

Die elektronische Rückspülsteuerung EUROTRONIK-10 ermöglicht die Erweiterung einer bestehenden Filtersteuerung (z.B. Filtersteuerungen der PC- oder PCP-Reihe) **zu einer automatischen Filter- und Rückspülsteuerung**. Die mit einer geschützten Schnellbefestigung auf dem 6-Wege-Ventil montierte EUROTRONIK bringt automatisch das Ventil in die jeweils richtige Position und steuert die Filterpumpe an. Die Zeit von Rückspül- und Klarspülvorgang ist einstellbar und kann im LCD-Display abgelesen werden.

Die Schaltkontakte für die Ansteuerung der Filterpumpe sind potentialfrei ausgeführt, um die Kombination der EUROTRONIK-10 mit möglichst vielen Typen von Filtersteuerungen zu ermöglichen.

Der Rückspülvorgang kann **sowohl zeitgesteuert**, durch die eingebaute Digital-Schaltuhr, **als auch druckabhängig** durchgeführt werden. Der einstellbare Druckschalter (Art.Nr.2000599015) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ein manuelles Starten des Rückspülvorganges durch Betätigung einer im Gehäusedeckel untergebrachten Taste ist möglich.

Ein Anschluß für ein 230V-Motorventil ermöglicht die Entnahme des für den Rückspülvorgang benötigten Wassers direkt aus dem Schwimmbad statt aus dem Überlauf-Sammelbehälter, oder die Nachspeisung von Frischwasser während des Rückspülens. **Ein zusätzlicher potentialfreier Relaiskontakt kann während des Rückspülens zur Ansteuerung einer zweiten Pumpe (Rückspülpumpe oder -gebläse) verwendet werden.**

Zum Entleeren des Schwimmbades kann das 6-Wege-Ventil auch in die Stellung *Entleeren* positioniert werden. Der Taster befindet sich ebenfalls im Gehäusedeckel. **Für Wartungszwecke kann das Ventil außerdem mit einer weiteren Taste in die Stellung *Geschlossen* gebracht werden.**

Die jeweilige Ventilstellung und die Positionsveränderungen können auf einer LCD-Anzeige im Gehäusedeckel ohne Öffnen des Gehäuses abgelesen werden. Der Ventilteller wird zur Schonung der Sterndichtung vor dem Drehen angehoben. Die Pumpe wird während dieser Zeit ausgeschaltet.

Technische Daten

Abmessungen:	245mm x 140mm x 95mm
Betriebsspannung:	230V/50Hz
Leistungsaufnahme der Steuerung:	ca.10VA
Schaltleistung:	max. 1,1 kW (AC3)
Motorventil:	230V
Schutzart:	IP 54
verwendbare Ventile:	Praher 1½" und 2" Speck 1½" und 2" Midas 1½" und 2" Astral 1½"
mit entsprechendem Adapter	Astral 2" Hayward 1½"
statischer Wasserdruck:	max.0,3bar
Wassersäule über dem Ventil:	max. 3,0m

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
<u>Funktion</u>	1
<u>Technische Daten</u>	1
<u>Montage</u>	3
Vorbereiten des 6-Wege-Ventils	3
Vorbereiten des Steuergerätes	3
Montage auf einem Astral 2" Ventil	4
Montage auf Astral, Midas und Hayward-Ventilen	4
Montage der EUROTRONIK	4
<u>Elektrischer Anschluß</u>	4
Anschluß an eine <u>beliebige</u> 230V-Filtersteuerung	5
Anschluß an eine Filtersteuerung der Serie  POOLcontrol PLUS	6
Anschluß an eine  -Filtersteuerung aus der Serie  POOLcontrol®	6
<u>Bedienelemente</u>	7
LCD-Anzeige	7
Steuerung ein-/ausschalten	8
Uhrzeit einstellen	8
Schaltuhr programmieren	9
Rückspülen (manuell)	9
Schwimmbad entleeren	9
Ventil schließen	9
<u>DIP-Schalter auf der oberen Leiterplatte</u>	10
Intermittierendes Rückspülen	10
Rückspülen 14-tägig	10
<u>Service-Terminal</u>	11
Betriebszyklen der Rückspülsteuerung	11
Eingangssignale	11
Mikroschalter	11
Lichttaster	11
Verriegelung	11
Zwangseinschaltung	12
Zusatzpumpe	12
Motorventil	12
Stellmotor	13

Montage


Das Steuergerät ist seiner Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt anzubringen.

Die Stromversorgung des Gerätes muß über einen allpoligen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm erfolgen. **Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät unbedingt spannungsfrei zu schalten.**

Vorbereiten des 6-Wege-Ventils

Vor der Montage der EUROTRONIK ist sicherzustellen, daß das Ventil leichtgängig und frei von Verunreinigungen ist.

Das 6-Wege-Ventil muß bei der Montage des Steuergerätes in Stellung Filtern stehen. Der Handgriff des Ventils muß in dieser Stellung durch Austreiben des Befestigungsbolzens aus der Ventilachse entfernt werden. Danach ist der mitgelieferte, kürzere osf-Bolzen mittig in die Bohrung der Ventilachse einzusetzen. Falls der Bolzen zu locker in der Bohrung sitzt, kann er zur Erleichterung der Montage des Steuergerätes mit etwas Kleber oder Fett fixiert werden. Für die spätere Funktion der Anlage ist es unerheblich, ob der Bolzen lose sitzt, da er durch das Gehäuse des Steuergerätes zentriert wird.



Vorbereiten des Steuergerätes

Das Steuergerät muß sich in der Stellung Filtern befinden (Zustand bei Auslieferung).

Zum Ausgleich von Höhendifferenzen der Ventilachsen sind bei einigen Ventilen eine oder mehrere der mitgelieferten, selbstklebenden Distanzscheiben unter das Gehäuse des Steuergerätes zu kleben.

Die Ermittlung der Distanzscheiben erfolgt folgendermaßen:

6 Wege Ventil in Stellung Filtern stellen.

EUROTRONIK-10 ohne Distanzscheibe auf dem Ventil montieren. Siehe "Montage des Steuergerätes".

Beiliegende Fühlerlehre zwischen EUROTRONIK und Ventil schieben.

Wenn die Fühlerlehre exakt zwischen EUROTRONIK und Ventil paßt, ist der Abstand optimal.

Falls die EUROTRONIK auf dem Ventil wackelt, sind eine oder mehrere Distanzscheiben unter die EUROTRONIK zu kleben (siehe Skizze unten).

Danach ist die EUROTRONIK erneut zu montieren und der Test mit der Fühlerlehre zu wiederholen.

Nach erfolgter Montage ist die Fühlerlehre zu entfernen. Das dann entstehende Spiel hat keinen negativen Einfluß auf die Funktion der Anlage.



Montage auf einem Astral 2" Ventil

Für die Montage auf einem Astral 2" Ventil muß **ein spezieller Adapter** verwendet werden. Dieser Adapter wird derart auf das Ventil gelegt, daß:

- die Schrauben nach unten weisen und in die Aussparungen des Ventils greifen.
- die beiden seitlichen Aussparungen auf die Schriftzüge "Filtern" und "Rückspülen" weisen.


Diese Adapter sind unter der Artikelnummer 1200299200 bei **osi** erhältlich.



Montage auf Astral, Midas und Hayward-Ventilen

Da bei den Ventilen von Midas, Astral und Hayward die Führungsnuten im Ventildeckel schmaler sind, müssen bei Verwendung dieser Typen die beiden gelben Schieber auf der Unterseite des Steuergerätes durch die mitgelieferten roten Schieber ersetzt werden.

Das Astral-Ventil mit Bajonettverschluß ist für die Kombination mit einer EUOTRONIK nicht geeignet!



Montage der EUOTRONIK

Die beiden Schieber (gelb oder rot) gleichzeitig ganz nach innen drücken.


Das Steuergerät vorsichtig auf das Ventil aufsetzen, so daß die Kupplung des Steuergerätes die Ventilachse umschließt und der Bolzen in das Langloch der Kupplung gleitet.

Dabei ist darauf zu achten, daß die Kupplung nicht in das Gehäuse des Steuergerätes zurückgeschoben wird. Da auf Grund von Maßtoleranzen einiger Ventile die Kupplung nicht immer leichtgängig auf die Ventilachse paßt, sollte der Gehäusedeckel bei der Montage geschlossen sein.

Anschließend den Antrieb bis zum Anschlag **nach rechts** drehen (ca.45°).

Nach Loslassen der Schieber müssen diese jetzt in die Führungsnuten des Ventils einrasten. **Die Ventilachse darf beim Aufschnappen des Steuergerätes nicht mitgedreht werden.**


Der osf-Bolzen in der Ventilachse muß jetzt im Langloch der Kupplung eingerastet sein.



Elektrischer Anschluß

Der elektrische Anschluß sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die folgenden Anschlußpläne und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Bei Arbeiten am geöffneten Gehäuse sind Vorkehrungen zum Schutz der elektronischen Bauteile vor elektrostatischen Entladungen zu treffen.

Anschluß an eine beliebige 230V-Filtersteuerung



Alle leitfähigen Komponenten sind in den örtlichen Potentialausgleich einzubeziehen.

Beim Netzanschluß ist unbedingt sicherzustellen, daß beide Steuerungen auf der selben Phase (L1) arbeiten.

Der Kontakt K3 in der EUROTRONIK ist geschlossen, wenn das Ventil eine der vorgesehenen Endstellungen erreicht hat. Dadurch wird ein Einschalten der Filterpumpe durch die Filtersteuerung während des Verstellvorganges verhindert.

Der Kontakt K2 in der EUROTRONIK ist nur dann geschlossen, wenn das Ventil in den Endstellungen Rückspülen, Klarspülen oder Entleeren steht. Die Filterpumpe wird dann von der EUROTRONIK mit Spannung versorgt, so daß ein Rückspülvorgang auch außerhalb der an der Filtersteuerung eingestellten Filterzeiten möglich ist.

Falls die Möglichkeit des Rückspülens außerhalb der Filterzeiten nicht erforderlich ist, können die Brücken zwischen den Klemmen L1 und 2 sowie 4 und 5 entfallen. Phasengleichheit von EUROTRONIK und Filtersteuerung ist dann nicht erforderlich, so daß die Spannungsversorgung der Filtersteuerung auch direkt aus dem Netz erfolgen kann.


Der Kontakt K1 in der EUROTRONIK versorgt während des Rückspülens, Klarspülens und Entleerens die Klemme U3, während der übrigen Zeit führt die Klemme U2 Spannung. An diese Klemmen kann ein Motorventil (230V) angeschlossen werden, mit dem der Wasserverlust während der Spülvorgänge ausgeglichen werden kann.

Der Kontakt K4 in der EUROTRONIK ist nur dann geschlossen, wenn das Ventil in der Endstellung Rückspülen steht, und kann zur Ansteuerung einer zusätzlichen Rückspülpumpe verwendet werden.

An den Klemmen 10 und 11 kann der osf-Druckschalter (Art.Nr.2000599015) angeschlossen werden, der in den Manometeranschluß des 6-Wege-Ventils geschraubt wird. Der Metallkörper des Druckschalters ist zu erden. Dieser Schalter löst unabhängig von der Programmierung der Schaltuhr in der EUROTRONIK bei Überschreitung des eingestellten Grenzdruckes einen Rückspülvorgang aus.

Moderne Filtersteuerungen (ab 1994) von  sind bereits mit speziellen Klemmen zur Verbindung mit EUROTRONIK-Rückspülsteuerungen ausgestattet. Dadurch vereinfacht sich die Verbindung zwischen Filtersteuerung und EUROTRONIK, und es wird auch möglich, 400V-Drehstrompumpen zu verwenden.


Anschluß an eine OSI-Filtersteuerung aus der Serie OSI POOLcontrol®
 (z.B. PC-230 / PC-230-ES / PC-230-ES-spezial PC-230-ES-digital /
 PC-400 / PC-400-ES / PC-400-ES-spezial / PC-25 / PC-2000)




Die Verbindung zwischen EUROTRONIK-10 und Filtersteuerung beschränkt sich auf 4 Leitungen. Filterpumpe, Heizung und Dosiertechnik bleiben direkt mit der Filtersteuerung verbunden. Der Kontakt K3 der EUROTRONIK schaltet die Filterpumpe aus, wenn das Ventil verfahren wird, Kontakt K2 bewirkt eine zwangsweise Einschaltung der Filterpumpe bei Rückspülvorgängen außerhalb der Filterzeiten.

Der Kontakt K1 in der EUROTRONIK versorgt während des Rückspülens, Klarspülens und Entleerens die Klemme U3, während der übrigen Zeit führt die Klemme U2 Spannung. An diese Klemmen kann ein Motorventil (230V) angeschlossen werden, mit dem der Wasserverlust während der Spülvorgänge ausgeglichen werden kann.

Der Kontakt K4 in der EUROTRONIK ist nur dann geschlossen, wenn das Ventil in der Endstellung *Rückspülen* steht, und kann zur Ansteuerung einer zusätzlichen Rückspülpumpe verwendet werden.

An die Klemmen 10 und 11 kann der osf-Druckschalter (Art.Nr.2000599015) angeschlossen werden, der in den Manometeranschluß des 6-Wege-Ventils geschraubt wird. Der Metallkörper des Druckschalters ist zu erden. Dieser Schalter löst unabhängig von der Programmierung der Schaltuhr in der EUROTRONIK bei Überschreitung des eingestellten Grenzdruckes einen Rückspülvorgang aus.


Anschluß an eine Filtersteuerung der Serie OSI POOLcontrol PLUS




Die Verbindung zwischen EUROTRONIK-10 und PCP-Filtersteuerung beschränkt sich auf 4 Leitungen. Filterpumpe, Heizung und Dosiertechnik bleiben direkt mit der PCP verbunden. Der Kontakt K3 der EUROTRONIK schaltet die Filterpumpe aus, wenn das Ventil verfahren wird, Kontakt K2 bewirkt eine zwangsweise Einschaltung der Filterpumpe bei Rückspülvorgängen außerhalb der Filterzeiten.

Der Kontakt K1 in der EUROTRONIK versorgt während des Rückspülens ,Klarspülens und Entleerens die Klemme U3, während der übrigen Zeit führt die Klemme U2 Spannung. An diese Klemmen kann ein Motorventil (230V) angeschlossen werden, mit dem der Wasserverlust während der Spülvorgänge ausgeglichen werden kann.

Der Kontakt K4 in der EUROTRONIK ist nur dann geschlossen, wenn das Ventil in der Endstellung *Rückspülen* steht, und kann zur Ansteuerung einer zusätzlichen Rückspülpumpe verwendet werden.

An die Klemmen 10 und 11 kann der osf-Druckschalter (Art.Nr.2000599015) angeschlossen werden, der in den Manometeranschluß des 6-Wege-Ventils geschraubt wird. Der Metallkörper des Druckschalters ist zu erden. Dieser Schalter löst unabhängig von der Programmierung der Schaltuhr in der EUROTRONIK bei Überschreitung des eingestellten Grenzdruckes einen Rückspülvorgang aus.

Bedienelemente



LCD-Anzeige

Do 14:46
Filtern

Normale Betriebsanzeige mit aktueller Uhrzeit und Ventilstellung.

Heben →
Rückspül

Der Rückspülzyklus ist gestartet worden. Der Ventilteller wird zunächst angehoben.

Drehen →
Rückspül

Der Ventilteller wird in die Stellung *Rückspülen* gedreht.

Senken →
Rückspül

Der Ventilteller wird in der Stellung *Rückspülen* abgesenkt.

4:39
Rückspül

Der Rückspülvorgang läuft. Die noch verbleibende Rückspülzeit wird angezeigt (in Min.:Sek.).

Heben →
Klarspül

Nach dem Rückspülen wird der Ventilteller wieder angehoben.

Drehen →
Klarspül

Der Ventilteller wird in die Stellung *Klarspülen* gedreht.

Senken →
Klarspül

Der Ventilteller wird in der Stellung *Klarspülen* abgesenkt.

0:10
Klarspül

Der Klarspülvorgang läuft. Die noch verbleibende Klarspülzeit wird angezeigt (in Min.:Sek.).

Heben →
Filtern

Der Ventilteller wird angehoben, um in die Stellung *Filtern* gedreht zu werden.

Drehen →
Filtern

Der Ventilteller wird wieder in die Stellung *Filtern* gedreht.

Senken → Filtern	Der Ventilteller wird in der Stellung <i>Filtern</i> abgesenkt.
Heben → Entleere	Der Ventilteller wird angehoben, um in die Stellung <i>Entleeren</i> gedreht zu werden.
Drehen → Entleere	Der Ventilteller wird in die Stellung <i>Entleeren</i> gedreht.
Senken → Entleere	Der Ventilteller wird in der Stellung <i>Entleeren</i> abgesenkt.
Pumpe an Entleere	Das Ventil befindet sich in der Stellung <i>Entleeren</i> . Die Filterpumpe ist eingeschaltet.
Heben → Geschl.	Der Ventilteller wird angehoben, um in die Stellung <i>Geschlossen</i> gedreht zu werden.
Drehen → Geschl.	Der Ventilteller wird in die Stellung <i>Geschlossen</i> gedreht.
Senken → Geschl.	Der Ventilteller wird in der Stellung <i>Geschlossen</i> abgesenkt.
Ventil Geschl.	Das Ventil befindet sich in der Stellung <i>Geschlossen</i> . Die Filterpumpe ist gesperrt.
Heben → ausgesch.	Die EUOTRONIK ist ausgeschaltet worden. Der Ventilteller wird angehoben, um in die Stellung <i>Filtern</i> (Ruheposition) gedreht zu werden.
Drehen → ausgesch.	Der Ventilteller wird in die Stellung <i>Filtern</i> (Ruheposition) gedreht.
Senken → ausgesch.	Der Ventilteller wird in der Stellung <i>Filtern</i> (Ruheposition) abgesenkt.
Gerät ist aus	Die EUOTRONIK ist ausgeschaltet. Das Ventil steht in der Stellung <i>Filtern</i> .
Schalter defekt	Die untere Endstellung des Ventiltellers ist nicht erkannt worden. Möglicherweise ist der Mikroschalter im Gehäuseunterteil beschädigt. Nachdem der Fehler behoben ist, kann die Steuerung mit der Taste  aus- und wieder eingeschaltet werden.

Steuerung ein-/ausschalten




Mit der Taste  kann die Steuerung ein- bzw. ausgeschaltet werden. **Achtung!** Die Steuerung wird damit nicht spannungsfrei geschaltet! Falls sich das Ventil beim Ausschalten nicht in der Stellung *Filtern* befindet, wird es automatisch dorthin gedreht.

Uhrzeit einstellen



Mit der Taste  werden Uhrzeit und Wochentag eingestellt:

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint: 


2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die Zeit eingestellt werden.

Zum Speichern der Uhrzeit die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Uhrzeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Schaltuhr programmieren



Mit der Taste  wird die eingebaute Wochenschaltuhr für die automatische Rück- und Klarspülung programmiert:

1. Taste  drücken ⇒ in der Anzeige erscheint  .
2. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Dauer der Rückspülung (in Sekunden) eingestellt werden. Die höchste einstellbare Rückspüldauer beträgt 900 Sekunden (15 Minuten). Wenn eine Rückspüldauer von 0 Sekunden eingestellt wird, ist die Schaltuhr außer Betrieb.
3. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint  .
4. Mit den Tasten  und  kann jetzt die gewünschte Dauer des Klarspülens (in Sekunden) eingestellt werden. Die höchste einstellbare Klarspüldauer beträgt 120 Sekunden (2 Minuten).
5. Taste  erneut drücken ⇒ in der Anzeige erscheint  .
6. Mit den Tasten  und  kann jetzt der gewünschte Zeitpunkt der Rückspülung eingestellt werden.
7. Weitere Rückspülvorgänge können nun wie in den Punkten 5 und 6 beschrieben programmiert werden. Insgesamt sind 15 Rückspülungen pro Woche programmierbar.
8. Zum Speichern der Schaltzeiten die Taste  erneut drücken. Wenn bei der Einstellung mehr als 10 Sekunden lang keine Taste betätigt wird, wird die zuletzt angezeigte Schaltzeit automatisch gespeichert, und es erscheint wieder die normale Betriebsanzeige.

Wenn schon Rückspülzeiten programmiert worden sind, können diese mit der Taste  gelöscht werden:

1. Taste  so oft drücken, bis in der Anzeige die Rückspülzeit erscheint, die gelöscht werden soll  .
2. Mit den Tasten  und  die Rückspülzeit auf  stellen (zwischen So 23:59 und Mo 0:00).
3. Zum Löschen der Schaltzeit die Taste  erneut drücken.

Rückspülen (manuell)



Mit dem Taster  kann jederzeit manuell - unabhängig von der Programmierung der Schaltuhr - ein Rückspülvorgang ausgelöst werden. Die Dauer des Rückspülvorganges ist dieselbe, die bei der Programmierung der Schaltuhr eingegeben wurde.

Weiterhin kann mit dieser Taste ein bereits laufender Rückspülvorgang abgebrochen werden.

Schwimmbad entleeren



Wenn die Taste  länger als 5s gedrückt wird, wird das Ventil in die Stellung *Entleeren* gedreht und die Filterpumpe eingeschaltet. Das Entleeren kann durch erneute Betätigung dieser Taste beendet werden.

Ventil schließen (Service)




Mit der Taste  kann das Ventil zu Servicezwecken in die Stellung *Geschlossen* gedreht werden. In dieser Ventilstellung ist die Filterpumpe gesperrt. Bei erneuter Betätigung dieser Taste wird das Ventil wieder in die Stellung *Filtern* gebracht.

DIP-Schalter auf der oberen Leiterplatte

Auf der oberen Leiterplatte im Inneren der "EUROTRONIK" kann mit einem DIP-Schalter intermittierendes Rückspülen und 14-tägiges Rückspülen aktiviert werden. Zur Betätigung dieser Bedienelemente muß das Gehäuse geöffnet werden.

Das Gerät ist unbedingt vorher spannungsfrei zu schalten! Da sich im Inneren der EUOTRONIK elektronische Bauteile befinden, die empfindlich auf die Entladung statischer Elektrizität reagieren, sind die verwendeten Werkzeuge durch Berühren eines geerdeten Metallteiles zu entladen. Die elektronischen Bauteile sollten nach Möglichkeit nicht berührt werden.



Intermittierendes Rückspülen

Die EUOTRONIK-10 bietet zwei Möglichkeiten der Filterpumpensteuerung während des Rückspülens:


- a) Konstantes Rückspülen mit Dauerbetrieb der Filterpumpe während der gesamten Rückspülzeit.
- b) Intermittierendes Rückspülen mit mehrmaligem Ein- und Ausschalten der Pumpe während der Rückspülzeit zur besseren Auflockerung des Filtersandes.

Zur Umschaltung zwischen intermittierendem Rückspülen und konstantem Rückspülen dient der rechte Schalter des DIP-Schalters. In der unteren Schalterstellung ist konstantes Rückspülen eingeschaltet (Voreinstellung ab Werk), in der oberen Schalterstellung intermittierendes Rückspülen.

Rückspülen 14-tägig

Falls in wenig benutzten Bädern nur jede zweite Woche ein Rückspülvorgang gestartet werden soll, muß der linke Schalter des DIP-Schalters in die obere Schaltstellung gebracht werden. In der unteren Schalterstellung (Grundeinstellung ab Werk) wird jeder Schaltbefehl der Schaltuhr durchgeführt. In der oberen Schalterstellung kann mit der Schaltuhr nur ein Rückspülvorgang pro Woche programmiert werden. Dieser Rückspülbefehl wird nur in jeder zweiten Woche ausgeführt.

Service-Terminal (Nur für Service-Personal)



Stecker für Service-Terminal

Zur optimalen Anpassung der Steuerung an die verschiedensten Schwimmbadanlagen sowie zur Erleichterung von Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose kann an diese Steuerung ein osf-Service-Terminal (Art.Nr.3010000900) angeschlossen werden. Der Anschlußstecker dafür befindet sich auf der Leiterplatte im Inneren des Gerätes. **Vor Öffnen des Gehäuses und Einstecken des Service-Terminals ist die Steuerung unbedingt spannungsfrei zu schalten! Einstecken bzw. Abziehen des Service-Steckers unter Spannung kann zur Zerstörung des Gerätes führen!** Auf der Anzeige des Service-Terminals erscheinen nach Einschalten des Steuergerätes die Betriebsstundenzähler, z.B.:

Betriebsstunden:
insgesamt: 238
Davon eingeschaltet: 200

Weitere Seiten können mit den Tasten und abgerufen werden. Gegebenenfalls können nach Betätigung der Taste die Werte in der obersten Zeile verändert werden.

Betriebszyklen der Rückspülsteuerung

Folgende Zählerstände werden angezeigt:

<i>Rückspülen</i>	Anzahl der vollständig durchgeführten Rückspülvorgänge
<i>Entleeren</i>	Anzahl der Entleer-Vorgänge.
<i>Schließen</i>	Anzahl der Schließvorgänge.

Eingangssignale

In dieser Zeile werden die momentanen Eingangssignale der EUROTRONIK angezeigt:

<i>Drucksch.:</i>	Schaltzustand eines an den Klemmen 10 und 11 angeschlossenen Druckschalters.
<i>R. 14-tägig:</i>	Schaltstellung des linken DIP-Schalters (Rückspülen 14-tägig).
<i>R.Intervall:</i>	Schaltstellung des rechten DIP-Schalters (intermittierendes Rückspülen).

Mikroschalter

Auf dieser Seite wird der augenblickliche Schaltzustand des Mikroschalters im Gehäuseunterteil angezeigt, mit dem die Steuerung erkennt, ob der Ventilteller abgesenkt ist.

Lichttaster

Auf dieser Seite werden die Meßwerte der Lichttaster angezeigt, mit denen die Steuerung die Ventilstellungen erkennt. Zu jeden der 5 Lichttaster werden 2 Werte angezeigt. Der eingeklammerte Wert sollte zwischen 30 und 70 liegen. Der andere Wert sollte bei geöffnetem Gehäuse über 700 sein und bei Annäherung eines reflektierenden Gegenstandes deutlich abnehmen.

Die folgenden Zeilen ermöglichen dem Service-Techniker eine Überprüfung der Ausgangsrelais der Steuerung

Verriegelung

In dieser Zeile wird angezeigt, ob das Relais K3 eingeschaltet ist. Dieses Relais dient zum Abschalten der Filterpumpe wenn das Ventil gedreht wird oder in der Stellung *Geschlossen* steht.

Folgende Anzeigen sind möglich:

<i>Verriegelung:AUS</i>	Der Relaiskontakt zwischen den Klemmen 3 und 5 (K3) ist offen, die Filterpumpe ist gesperrt.
<i>Verriegelung:EIN</i>	Der Relaiskontakt zwischen den Klemmen 3 und 5 (K3) ist geschlossen, der Betrieb der Filterpumpe ist freigegeben.

Wenn die Verriegelung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste erscheint die Anzeige:

**Verriegelung:AUS
Handsteuerung
des Kontaktes
zw. Klemmen 3+5.**

2. Mit der Taste kann die Filterpumpe freigegeben werden (K3 geschlossen), und mit der Taste kann sie wieder gesperrt werden (K3 geöffnet).
3. Wenn die Taste erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Zwangseinschaltung

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die EUROTRONIK die Filterpumpe während des Rückspülens, Klarspülens oder Entleerens einschaltet.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Zwangseinsch:AUS kein Einschaltbefehl von der EUROTRONIK (K2 geöffnet)

Zwangseinsch:EIN Die EUROTRONIK hat die Filterpumpe eingeschaltet (K2 geschlossen)

Wenn die Zwangseinschaltung in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste erscheint die Anzeige:

**Zwangseinsch:AUS
Handsteuerung
des Kontaktes
zw. Klemmen 2+4.**

2. Mit der Taste kann die Filterpumpe eingeschaltet werden (K2 geschlossen), und mit der Taste kann sie wieder ausgeschaltet werden (K2 geöffnet).
3. Wenn die Taste erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Zusatzpumpe

In dieser Zeile wird angezeigt, ob die EUROTRONIK mit Hilfe des Kontaktes K4 eine Zusatz-Rückspülpumpe einschaltet.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Zusatzpumpe: AUS die Pumpe ist ausgeschaltet (K4 ist geöffnet)

Zusatzpumpe: EIN die Pumpe ist eingeschaltet (K4 ist geschlossen).

Wenn die Zusatz-Rückspülpumpe in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann sie ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste erscheint die Anzeige:

**Zusatzpumpe: AUS
Handsteuerung
des Kontaktes
zw. Klemmen 6+7.**

2. Mit der Taste kann die Rückspülpumpe eingeschaltet werden (K4 geschlossen), und mit der Taste kann sie wieder ausgeschaltet werden (K4 geöffnet).
3. Wenn die Taste erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Motorventil

In dieser Zeile wird angezeigt, ob ein Motorventil mit dem Relaiskontakt K1 geöffnet oder geschlossen wird.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Motorventil: ZU Das Motorventil ist geschlossen, Klemme U3 führt Netzspannung.

Motorventil: AUF Das Motorventil ist geöffnet, Klemme U2 führt Netzspannung.

Wenn das Motorventil in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann es geöffnet oder geschlossen werden:

1. Nach Drücken der Taste erscheint die Anzeige:

**Motorventil: ZU
Handsteuerung
des Motorventils
an Klemmen U2+U3**

2. Mit der Taste kann das Motorventil geöffnet und mit der Taste wieder geschlossen werden.
3. Wenn die Taste erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Stellmotor

In dieser Zeile wird angezeigt, ob der Stellmotor in der EUROTRONIK zum Drehen des 6-Wege-Ventils ein- oder ausgeschaltet ist.

Folgende Anzeigen sind möglich:

Stellmotor: AUS Der Stellmotor ist ausgeschaltet.

Stellmotor: AUF Der Stellmotor hebt den Ventilteller an, oder dreht ihn in die nächste Stellung.

Stellmotor: AB Der Stellmotor senkt den Ventilteller ab.

Wenn der Stellmotor in der **obersten** Zeile des Service-Terminals angezeigt wird, kann er ein- oder ausgeschaltet werden:

1. Nach Drücken der Taste erscheint die Anzeige:

Stellmotor: AUS Handsteuerung des Antriebes (6-Wege-Ventil)
--

2. Mit der Taste kann der Ventilteller angehoben bzw. gedreht werden. Erneutes Drücken der Taste schaltet den Stellmotor wieder aus
3. Mit der Taste kann der Ventilteller in einer der vorgesehenen Ventilstellungen abgesenkt werden. Bei Erreichen der unteren Endstellung oder nach erneuter Betätigung der Taste wird der Motor ausgeschaltet.
4. Wenn die Taste erneut betätigt wird, erscheint wieder die normale Diagnoseanzeige.

Achtung!

Der Abfluß des Schwimmbades ist derart zu installieren, daß sich die Rohrleitung an mindestens einer Stelle höher als der Wasserstand befindet. An der höchsten Position ist ein geeignetes Belüftungsventil zu installieren. Dieses Belüftungsventil hat die Aufgabe, das Abflußrohr immer dann zu belüften, wenn die Filterpumpe nicht in betrieb ist. Im Falle eines undichten Mehrwegeventils wird somit unnötiger Wasserverlust verhindert.

Bitte beachten Sie unbedingt diese Montage- und Bedienungsanleitung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrem Schwimmbad.

